

(第四面)

工事監理の状況

20220401 施行規則改正による「直通階段で屋外に設ける木造階段」の記入例

	確認を行った部位、材料の種類等	照合内容	照合を行った設計図書	設計図書の内容について設計者に確認した事項	照合方法	照合結果 (不適の場合には建築主に対して行った報告の内容)
敷地の形状、高さ、衛生及び安全						
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料(接合材料を含む。)の種類、品質、形状及び寸法						
主要構造部及び主要構造部以外の構造耐力上主要な部分に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等						
建築物の各部分の位置、形状及び大きさ						
構造耐力上主要な部分の防錆、防腐及び防蟻措置及び状況						
特定天井に用いる材料の種類並びに当該特定天井の構造及び施工状況						
居室の内装の仕上げに用いる建築材料の種別及び当該建築材料を用いる部分の面積						
天井及び壁の室内に面する部分に係る仕上げの材料の種別及び厚さ						
開口部に設ける建具の種類及び大きさ						
建築設備に用いる材料の種類及びその照合した内容並びに当該建築材料の構造及び施工状況(区画貫通部の処理状況を含む。)						
備 考	令第 121 条の 2 適用 (直通階段で屋外に設けるもの) ■有 ・ □無					
	当該直通階段が木造であるか否かの別 ■木造 ・ □木造以外					
	材料の種類	集成材	・仕様書 ・階段詳細	特になし	納品書	適
	構造	準耐火構造	・準耐火リスト	桁の準耐火被覆の納まり	目視、検測	適
	防腐措置 (防水処理含む)	・薬剤の種類 ・防水材料	・仕様書 ・階段詳細	・薬剤塗布量 ・FRP塗布厚	・納品書、保証書 ・施工管理写真	適
	施工状況	取付方法等	・構造図 ・階段詳細	ボルトメーカーの指定有無	・納品書 ・目視、検測	適